

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю,**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Владивосток, ул. Суханова, 3 E-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 75/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания*

*«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 75 от « 02 » августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 мин 14.08.2019 г. по 15 часов 00 минут 14.08.2019 г., с 10 часов 00 мин 15.08.2019 г. по 12 часов 00 минут 15.08.2019 г., с 12 часов 00 мин 16.08.2019 г. по 14 часов 00 минут 16.08.2019 г. проведена проверка *Ткаченко Денисом Васильевичем – главным государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору, Вершининым Антоном Владимировичем - государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

*КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54*

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*директором КГБУСО «Спасский ДИПИ» Ячмень Галиной Леонидовной и заведующим отделением КГБУСО «Спасский ДИПИ» Кузенковой Натальей Николаевной*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отмет о выпол ии (указ ься тольк о выпол ие)
1	2	3	4	5
1.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 при эксплуатации помещений не соблюдены требования проектных решений, а именно: не соблюдены объемно-планировочные и инженерно-технические решения проекта	ст.80 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 ППР в РФ; п. 4.3 СНиП 21-01-97*; п.4.6 СП 2.13130.2012	до 15.07.2020 г.	
2.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 не произведён планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики, согласно акта испытаний установок автоматической пожарной сигнализации выданных обслуживающей организацией	п.61,63 ППР в РФ; ст. 54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 15.07.2020 г.	

3.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 персональные устройства со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения о пожаре находятся в нерабочем состоянии	ч. 12 ст. 84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 15.07.2020 г.	
4.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 отсутствуют персональные устройства со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения о пожаре	ч. 12 ст. 84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 15.07.2020 г.	
5.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 части здания различной функциональной пожарной опасности (складские помещения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости от помещений иного функционального назначения	ст.88 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 15.07.2020 г.	
6.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 для складских и производственных помещений не определены категории взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 ППР в РФ, глава 5,7,8 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях ПБ, п. 4.1 СП 12.13130.2009	до 15.07.2020 г.	
7.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания	ч. 8 ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37.1 ППР в РФ	до 15.07.2020 г.	
8.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 ширина горизонтальных путей эвакуации менее 1,2 метра, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, где ширина эвакуационного пути принимается уменьшенная на половину дверного полотна (при одностороннем расположении дверей)	(п. 33 ППР в РФ, ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 5.1.1 СП 1.131.2009, п.6.27 СНиП 21-01-97*	до 15.07.2020 г.	
9.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки не обеспечены дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 33 ППР в РФ, п. 6.18 СНиП 21-01-97	до 15.07.2020 г.	
10.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 ППР в РФ	до 15.07.2020 г.	
11.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 ширина эвакуационных лестниц из помещений вторых этажей зданий менее 1,35 метра	п. 33 ППР в РФ; п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009; п.6.29 СНиП 21-01-97*	до 15.07.2020 г.	
12.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 ширина эвакуационных выходов из помещений второго этажа здания на наружную лестницу 3-го типа менее 1,2 метра	п. 33 ППР в РФ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*	до 15.07.2020 г.	

3.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 ширина эвакуационного выхода из помещения изолятора менее 0,8 метра	п. 33 ППР в РФ, ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	до 15.07.2020 г.
14.	- в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 ППР в РФ	до 15.07.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний

Спасского муниципального района по пожарному надзору Ткаченко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" августа 2019 года

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний

Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" августа 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Ильин  
(подпись)

директор КГБУСО «Спасский ДИПИ» Ячмень Галина Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

"16" августа 2019 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

