

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 E-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 20/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания

«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 20 от « 17 » февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 25.02.2021 г. по 12 часов 00 минут 25.02.2021 г., с 10 часов 00 мин 01.03.2021 г. по 16 часов 00 минут 01.03.2021 г., с 12 часов 00 мин 09.03.2021 г. по 14 часов 00 минут 09.03.2021 г. проведена плановая проверка Ткаченко Денисом Васильевичем – главным государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору, Вершининым Антоном Владимировичем, Лобода Никитой Константиновичем – государственными инспекторами по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором КГБУСО «Спасский ДИПИ» Ячмень Галиной Леонидовной, заведующим отделением КГБУСО «Спасский ДИПИ» Иващенко Еленой Владимировной, специалистом по охране труда – ответственным за пожарную безопасность КГБУСО «Спасский ДИПИ» Ермиловой Ольгой Алексеевной, ответственным за пожарную безопасность в отделении Спасского района КГБУСО «Спасский ДИПИ» Загудаевой Татьяной Владимировной

(указываются должности, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в КГБУСО «Спасский ДИПИ» на эксплуатируемые здания по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 отсутствует проектная и техническая документация.	ст. 78 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, п. 16 (о) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 4.1 СП 4.13130.2013; ч. 1, 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ	до 01.02.2022 г.	
2.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок,	п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч. 1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.02.2022 г.	

	рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий			
3.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 противопожарные двери не оборудованы устройствами для samozакрывания	ч. 8 ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24, п. 29 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 01.02.2022 г.	
4.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 ширина горизонтальных путей эвакуации менее 1,2 метра, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, где ширина эвакуационного пути принимается уменьшенная на половину дверного полотна (при одностороннем расположении дверей)	п. 23 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	до 01.02.2022 г.	
5.	в здании КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки не обеспечены дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах	п. 23 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	до 01.02.2022 г.	
6.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 ширина эвакуационных лестниц из помещений вторых этажей зданий менее 1,35 метра.	п. 23 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	до 01.02.2022 г.	
7.	в КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 на навесную фасадную систему, смонтированную на наружных стенах здания отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности К0, в том числе распространяет ли горение фасадная система	ст. 35; ст. 36; ч. 9, 11 ст. 87; 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2020	до 01.02.2022 г.	
8.	в зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 и Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 не предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности маломобильных групп населения при пожаре (не предусмотрены пожаробезопасные зоны).	ст. 53 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 9 СП 1.13130.2020, п. 6.2.25 СП 59.13330.2016	до 01.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Ткаченко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"09" марта 2021 года


Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершинин А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"09" марта 2021 года

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Лобода Н.К.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"09" марта 2021 года

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

директор КГБУСО «Спасский ДИПи» Ячмень Галина Леонидовна  
(должность, фамилия, инициалы)

"09" марта 2021 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

