

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю**
с. Черниговка, ул. Октябрьская, 73, тел: (42351)27857, e-mail: ond_chernigovsky@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Черниговка

(место составления акта)

«24» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«14» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам: Приморский край, Черниговский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 17 февраля 2021 года № 21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/высплановая, документарная/выездная)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СПАССКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 » февраля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 22 » марта 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 24 » марта 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому
муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) КОПИЯ
распоряжения направлена электронной почтой 17.02.2021 г. в 13 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Зарипов Валерий Альбертович

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделением Кирьянова Вера Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Не подтверждён класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен лестничных
клеток первого и второго этажей (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной
опасности материалов необходим не более КМ 0) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст.134 Федеральный закон
№ 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2. Не подтверждён класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов полов лестничных
клеток первого и второго этажей (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной
опасности материалов необходим не более КМ 1) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3. Не подтвержден класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен общих коридоров первого и второго этажей (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материалов необходим не более КМ 1) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

4. Не подтвержден класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов пола общего коридора второго этажа (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материалов необходим не более КМ 2) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5. Не согласованы в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645);

6. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники питания электроснабжения (резервный источник питания отсутствует) (ч. 1 ст. 82 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7. На навесную фасадную систему, смонтированную на наружные стены здания, отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности К0, в том числе распространяет ли горение фасадная система (ст. 35; ст. 36; ч. 9, 11 ст. 87; 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2020);

8. Запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение сауны первого этажа, № 16 согласно плану, эксплуатируется как склад) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

9. Запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение сауны первого этажа, № 16 согласно техническому паспорту, эксплуатируется как склад) (пп. «н» п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

10. Запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (кабинет первого этажа, № 33 согласно техническому паспорту, эксплуатируется как склад) (пп. «и» п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____


нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №21/1/1 от 24.03.2021, форма проверочного листа

Подписи лиц, проводивших проверку: _____


Заринов В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 20 ____ г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)