



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО

ул. Покуса, 5
г. Спасск-Дальний, 692245

Директору КГБУСО «Спасский ДИПИ»

Ячмень Г.Л.

ул. Красногвардейская, д. 104/7
г. Спасск-Дальний
Приморского край

18.06.2021 № Прдст-3-21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города Спасска - Дальнего с привлечением сотрудников ОНД и ПР городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в деятельности КГБУСО «Спасский ДИПИ» эксплуатируемых зданий, расположенных по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7, Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

Соблюдение требований пожарной безопасности, согласно ст.37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности», отнесено к обязанностям руководителей организации.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения пожарной безопасности в деятельности КГБУСО «Спасский ДИПИ».

Так, в КГБУСО «Спасский ДИПИ» на эксплуатируемые здания отсутствует проектная и техническая документация. (ст.78 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, п. 16 (о) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 4.1 СП 4.13130.2013; ч.1, 5 ст.55.24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Вх.№ 299 от 25.06.2021

ПК № 047631

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского
края
№ /Прдст-3-21

† В зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий (п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

† В зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» ширина эвакуационных лестниц из помещений вторых этажей зданий менее 1,35 метра. (п. 23 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).

† В зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» не предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности маломобильных групп населения при пожаре (не предусмотрены пожаробезопасные зоны). (ст. 53 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 9 СП 1.13130.2020, п. 6.2.25 СП 59.13330.2016).

➤ В зданиях КГБУСО «Спасский ДИПИ» оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы (п. 32, 35 (и) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

† В здании КГБУСО «Спасский ДИПИ», расположенном по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 не все противопожарные двери оборудованы устройствами для самозакрывания (ч. 8 ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24, п. 29 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

† В здании КГБУСО «Спасский ДИПИ», расположенном по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7 на первом этаже ширина горизонтальных путей эвакуации менее 1,2 метра, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, где ширина эвакуационного пути принимается уменьшенная на половину дверного полотна (при одностороннем расположении дверей) (п. 23 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020).

† В здании КГБУСО «Спасский ДИПИ», расположенном по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 не все двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания (п. 24 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

† В здании КГБУСО «Спасский ДИПИ», расположенном по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 на навесную фасадную систему, смонтированную на наружных стенах здания отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности К0, в том числе распространяет ли горение фасадная система (ст. 35; ст. 36; ч. 9, 11 ст. 87; 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2020).

—В здании КГБУСО «Спасский ДИПИ», расположенном по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 не произведена своевременная замена огнетушителя с истекшим сроком перезарядки (п. 60 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

—В здании КГБУСО «Спасский ДИПИ», расположенном по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54 под лестничными маршами хранится оборудование и другие горючие материалы (п. 16 (к) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным на них полномочиям по исполнению законодательства о пожарной безопасности.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных фактов в дальнейшей деятельности должностных лиц и нуждаются в принципиальной оценке с Вашей стороны с рассмотрением вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим их.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру города Спасска - Дальнего для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Спасска - Дальнего в письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов, в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



В.Н. Мовчан