

**Отдел по городскому округу Спасск - Дальний и Спасскому
муниципальному району департамента труда и социального развития
Приморского края**

С П Р А В К А

по проверке КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

г. Спасск-Дальний

от 19.03.2018г.

Во исполнение п. 2 приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 27.09.2017 № 562 «Об усилении мер пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях социального обслуживания» заместителем начальника отдела П.Н. Барышенко, ведущим инспектором Е.А. Яковец и старшим инспектором Д.В. Ершовой в присутствии директора учреждения И.М. Мазур проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе проверки установлено:

1. Режим курения на территории учреждения соблюдается: вне здания для курения оборудованы специальные места, размещены знаки «Место для курения», в темное время суток включается освещение. Внутри здания курение запрещено, установлены знаки о запрете курения.
2. Для проезда пожарных подразделений к зданию, для осуществления эвакуации людей и тушения пожара имеется 2 заезда.
3. В учреждении (в здании) в наличии имеется 2 гидранта и 12 огнетушителей. Огнетушители приобретены и установлены в июле 2017 года, пожарные шланги проверены и перемотаны в июне 2017 г.

4. Документация на систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре имеется, обязательное обслуживание систем АПС в рамках договора осуществляется ООО «ДАСК», имеющей лицензию МЧС России. Проверка работоспособности АПС обслуживающей организацией осуществляется ежемесячно.

5. В учреждении в наличии имеются знаки пожарной безопасности, указывающие на размещение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики; телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану; направляющие линии и стрелки на путях эвакуации; указательные элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы.

6. На лестничных площадках и маршах, под лестничными клетками и на путях эвакуации горючие вещества и материалы – отсутствуют.

7. В наличии имеется 2 индивидуальных средства для защиты органов дыхания обслуживающего персонала дежурной смены.

8. Огнезащитная обработка несущих конструкций, деревянных конструкций кровли и чердачных помещений проведена 05.06.2017 г.

9. Документация по пожарной безопасности ведется в соответствии с требованиями Госпожнадзора. В наличии имеются приказы, инструкции, журналы инструктажей работников и проживающих, журнал проверки огнетушителей.

10. По итогам тренировок по эвакуации получателей социальных услуг и сотрудников учреждений составлены акты. В 2017 году проведено 3 тренировки. В 2018 году тренировочной эвакуации проживающих и тушение условного пожара совместно с Роспожарнадзором и пожарным расчетом не проводилось, планово на 25.05.2018г. Девятнадцатого марта 2018 года в 15.00 часов КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведена самостоятельная тренировка по эвакуации проживающих. Особое внимание уделялось отработке действий сотрудников при обнаружении пожара. Эвакуация проживающих длилась 15 минут, действия сотрудников соответствовали инструкции.

11. В учреждении 1 специалист отвечает за пожарную безопасность, имеет удостоверение по противопожарному минимуму. Дата очередного прохождения обучения в июле 2018 года.

12. Во всем учреждении проверено используемое электрооборудование на наличие внешних признаков неисправности (нарушение целостности корпуса оборудования, изоляции шнуров, ненадежная фиксация и т.д.). В комнатах №3(мужчины), №1(женщины), №2 (женщины), в теплоузле на первом этаже необходимо укрепить электрические розетки. В комнате №1 (мужчины) заменить вилку, у которой имеются наружные повреждения. В семи комнатах электрические розетки завешены коврами. Иные видимые признаки неисправности функционирующего электрооборудования отсутствовали.

В Техническом заключении мастерской «Электрон» от 17.01.2018г. указано, что проверено 6 электронагревателей («Аристон»-№110104000011, 01630041, 210106000011, 210106000012, «Термекс» - №01630039, «Реал» - №01630040, которые находятся в исправном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

13. Проверены рабочие места сотрудников учреждения. Электропровода и кабели находятся в исправном состоянии, имеют изоляцию, не потерявшую свои защитные свойства; провода располагаются на достаточном расстоянии от нагревательных элементов батарей. Используются сетевые фильтры, оснащенные многоместными розетками и предохранителями и защитой от бросков напряжения. В некоторых кабинетах кабеля, шнуры от компьютерной техники лежат на полу, не закреплены надлежащим образом, т.е. создается преграда для свободного передвижения сотрудников.

По результатам проверки вынесены следующие замечания:

1. Продолжать сотрудникам учреждения вести усиленный контроль за соблюдением правил техники безопасности труда и пожарной безопасности.
2. Устранить замечания, выявленные в ходе эксплуатации электрооборудования: зафиксировать 4 электророзетки, заменить

1электровилку. В рабочих кабинетах надлежащим образом закрепить провода компьютерной техники, чтобы не создавалась преграда на пути передвижения. Компьютерные блоки и блоки бесперебойного питания убрать с пола, разместить в безопасном месте. Организовать свободный доступ к электророзеткам в комнатах проживающих. Недопустимо завешивание электрических розеток, выключателей и других электроприборов коврами, плакатами, одеждой и другими предметами.

3. Ввести в эксплуатацию журнал, в котором будут фиксироваться все манипуляции по электротехническому обслуживанию учреждения (замена электропроводки, лампочек, электрических вилок и т.д.). Разработать ежемесячный график профилактических проверок работы используемого электрооборудования.

Заместитель начальника отдела по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району

П.Н. Барышенко

Ведущий инспектор отдела по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району

Е.А. Яковец

Старший инспектор отдела по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району

Д.В. Ершова

Директор КГБУСО «Спасский ДИПИ»

И.М. Мазур